

华新水泥 (

监测时间	烟尘		
监测设备	均值	折算均值	排量
	mg/m3	≤50mg/m3	千克
2022年10月	4.1	2.53	287.5
2022年20	3.63	1.18	6.2
2022年30	3.19	2.87	304.5
均值	3	3	
最大值	3.19	1.18	6.2
最小值	4.1	2.87	304.5
日均值	3.64	2.19	199.4
总排量	-	-	598.3

气排放口(2022年01月01日到2022年03月31日)综合排

SO2			NOx		
均值	折算均值	排量	均值	折算均值	
mg/m3	≤200mg/m3	千克	mg/m3	≤400mg/m3	
3.09	2.64	292.87	225.1	207.43	
6.12	0.05	32.88	13.2	0.59	
24.85	24.08	2821.3	221.9	216.26	
3	3	3	3	3	
3.09	0.05	32.88	13.2	0.59	
24.85	24.08	2821.3	225.1	216.26	
11.35	8.92	1049	153.4	141.43	
-	-	3147	-	-	

表	氧气含量	烟气湿度	烟气温度	烟气流量
排量	均值	均值	均值	均值
千克	%	%	°C	m³/s
23720	13.2	2.8	73	267
63.57	19.7	0	53	0.4
25233.4	11.3	3.8	93	0.8
3	3	3	3	3
63.57	11.3	0	53	0.4
25233.4	19.7	3.3	93	0.8
16339	14.7	2.2	57	211
49017	-	-	-	-