

华新水泥（昭通）有限公司窑头-时均值-2023年10月01日00时00分00秒-2024年01月01日00时00分00秒



序号	监测时间	烟气流量 AVG(M ³ /s)	烟气流量 COU(M ³)	烟尘 AVG(mg/m ³)	烟尘 COU(kg)	烟气温度 AVG(°C)	烟气压力 AVG(Kpa)	烟气流速 AVG(m/s)	烟气湿度 AVG(%)
1	2023-10	41.609	109195012.8	5.165	544.68	68.145	-0.084	9.81	2.759
2	2023-11	38.322	99183445.4	8.382	827.92	66.259	-0.084	8.933	2.175
3	2023-12	36.509	95289183.8	11.422	1091.64	67.355	-0.089	8.513	1.866
5	最小值	36.509	95289183.8	5.165	544.68	66.259	-0.089	8.513	1.866
6	最大值	41.609	109195012.8	11.422	1091.64	68.145	-0.084	9.81	2.759
7	算术平均值	38.81	101222547.3 3	8.32	821.41	67.39	-0.09	9.09	2.27
8	加权平均值	-	-	-	-	-	-	-	-
9	合计	-	302667642	-	2464.24	-	-	-	-